Agence Régionale de Santé Normandie

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Alençon, le 8 septembre 2020

Affaire suivie par Christian Grenèche

mail : christian.greneche@ars.sante.fr

Tél : 02.33.80.83.02

MONSIEUR LE PRESIDENT
SIAEP DU BASSIN DE L'HUISNE
Mairie

61260 VAL AU PERCHE

Affichage obligatoire sur les panneaux exterieurs de la mairie.

Ces analyses sont consultables sur http://www.eaupotable.sante.gouv.fr

SIAEP DU BASSIN DE L'HUISNE

Prélèvement 00130395
Unité de gestion 0221 SIAEP DU BASSIN DE L'HUISNE
Installation **UDI 000249 CETON CAMPAGNE 1**
Point de surveillance P 0000000232 PC2
Localisation exacte Neuville - M CUNTZ - Rob Ext
Commune CETON

Prélevé le : jeudi 03 septembre 2020 à 10h10
par : VINCENT RIBOT
Type visite : D1

Mesures de terrain

	Résultats	Limites de qualité inférieure	Limites de qualité supérieure	Références de qualité inférieure	Références de qualité supérieure
Couleur (qualitatif)	0 SANS OBJET				
Odeur (qualitatif)	0 SANS OBJET				
Saveur (qualitatif)	0 SANS OBJET				
Température de l'eau	20 °C				
pH	7,6 unité pH				
Chlore libre	0,19 mg(Cl2)/L				
Chlore total	0,27 mg(Cl2)/L				

Analyse laboratoire

Analyse effectuée par : LABEO ORNE 6102
Type del'analyse : D1 Code SISE de l'analyse : 00137798 Référence laboratoire : INC/80492/1

	Résultats	Limites de qualité inférieure	Limites de qualité supérieure	Références de qualité inférieure	Références de qualité supérieure
CARACTERISTIOUES ORGANOLEPTIOUES					
Aspect (qualitatif)	0 /				
Turbidité néphélométrique NFU	<0,2 NFU				2,00
EOUILIBRE CALCO-CARBONIOUE					
Titre alcalimétrique complet	27 °f				
Titre hydrotimétrique	33 °f				
MINERALISATION					
Conductivité à 25°C	650 µS/cm			200,00	1100,00
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES					
Ammonium (en NH4)	<0,05 mg/L				0,10
Nitrates (en NO3)	30 mg/L		50,00		
PARAMETRES MICROBIOLOGIOUES					
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	<1 n/mL				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	<1 n/mL				
Bactéries coliformes /100ml-MS	<1 n/(100mL)				0
Entérocoques /100ml-MS	<1 n/(100mL)		0		
Escherichia coli /100ml - MF	<1 n/(100mL)		0		

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00130395)

Eau d'alimentation conforme aux limites et aux références de qualité définies par la réglementation en vigueur pour les paramètres recherchés

Le Technicien Sanitaire
et de Sécurité Sanitaire en Chef

Christian Grenèche