

Alençon, le 27 septembre 2021

Affaire suivie par Christian Grenèche

mail : christian.greneche@ars.sante.fr

Tél : 02.33.80.83.02

MONSIEUR LE MAIRE  
COMMUNE VAL-AU-PERCHE  
MAIRIE

61260 VAL-AU-PERCHE

**Affichage obligatoire sur les panneaux extérieurs de la mairie.**

Ces analyses sont consultables sur <http://www.eaupotable.sante.gouv.fr>

**SIAEP DE NOCE**

Prélèvement 00134121  
Unité de gestion 0118 SIAEP DE NOCE  
Installation UDI 001523 NOCE GRAVIER  
Point de surveillance S 0000002123 PC1 ST AGNAN SUR ERRE  
Localisation exacte place du 19 mars 1962- rob ext sanitaires public  
Commune VAL-AU-PERCHE

Prélevé le : mardi 21 septembre 2021 à 11h48

par : VINCENT RIBOT

Type visite : D1

**Mesures de terrain**

Couleur (qualitatif)  
Odeur (qualitatif)  
Saveur (qualitatif)  
Température de l'eau  
pH  
Chlore libre  
Chlore total

**Résultats**

0 SANS OBJET  
0 SANS OBJET  
0 SANS OBJET  
18 °C  
7,9 unité pH  
0,18 mg(Cl2)/L  
0,20 mg(Cl2)/L

**Limites de qualité**

inférieure	supérieure

**Références de qualité**

inférieure	supérieure

**Analyse laboratoire**

Analyse effectuée par : LABEO ORNE  
Type d'analyse : D1F

6102  
Code SISE de l'analyse : 00141526

Référence laboratoire : O.2021.3797-1-1

	Résultats	Limites de qualité		Références de qualité	
		inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
<b>CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES</b>					
Aspect (qualitatif)	0 /				
Turbidité néphélobimétrique NFU	0,35 NFU				2,00
<b>EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE</b>					
Titre alcalimétrique complet	19,7 °f				
Titre hydrotimétrique	24,0 °f				
<b>FER ET MANGANESE</b>					
Fer total	56 µg/L				200,00
<b>MINERALISATION</b>					
Conductivité à 25°C	486 µS/cm			200,00	1100,00
<b>PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES</b>					
Ammonium (en NH4)	<0,05 mg/L				0,10
Nitrates (en NO3)	0,52 mg/L		50,00		
<b>PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES</b>					
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	<1 n/mL				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	<1 n/mL				
Bactéries coliformes /100ml-MS	<1 n/(100mL)				0
Entérocoques /100ml-MS	<1 n/(100mL)		0		
Escherichia coli /100ml - MF	<1 n/(100mL)		0		

**Conclusion sanitaire ( Prélèvement N° : 00134121)**

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Le Technicien Sanitaire  
et de Sécurité Sanitaire en Chef



Christian Grenèche