

Alençon, le 2 décembre 2022

Affaire suivie par Christian GRENECHE

mail : christian.greneche@ars.sante.fr

tél : 02 33 80 83 02

MONSIEUR LE MAIRE  
COMMUNE VAL-AU-PERCHE  
MAIRIE

61260 VAL-AU-PERCHE

## Affichage obligatoire sur des panneaux visibles des usagers en mairie

Ces analyses sont consultables sur <http://www.eaupotable.sante.gouv.fr>

### SIAEP DU BASSIN DE L'HUISNE

Prélèvement 00138366  
Unité de gestion 0221 SIAEP DU BASSIN DE L'HUISNE  
Installation UDI 000522 VAL AU PERCHE (COSTIERS)  
Point de surveillance P 0000000524 PC1 MALE  
Localisation exacte les hôtels yvons- rob ext  
Commune VAL-AU-PERCHE

Prélevé le : lundi 28 novembre 2022 à 12h37  
par : VINCENT RIBOT  
Type visite : D1

### Mesures de terrain

Couleur (qualitatif)  
Odeur (qualitatif)  
Saveur (qualitatif)  
Température de l'eau  
pH  
Chlore libre  
Chlore total

Résultats	
0 SANS OBJET	
0 SANS OBJET	
0 SANS OBJET	
13 °C	
7,4 unité pH	
0,11 mg(Cl <sub>2</sub> )/L	
0,16 mg(Cl <sub>2</sub> )/L	

Limite de qualité	
inférieure	supérieure

Référence de qualité	
inférieure	supérieure
	25,00
6,50	9,00

### Analyse laboratoire

Analyse effectuée par : LABEO ORNE  
Type d'analyse : D1F

6102  
Code SISE de l'analyse : 00145769

Référence laboratoire : O.2022.13865-1-1

	Résultats	Limite de qualité		référence de qualité	
		inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
<b>CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES</b>					
Aspect (qualitatif)	0 /				
Turbidité néphélogéométrique NFU	<0.20 NFU				2.00
<b>EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE</b>					
Titre alcalimétrique complet	27.2 °f				
Titre hydrotimétrique	31.8 °f				
<b>FER ET MANGANESE</b>					
Fer total	3 µg/L				200.00
<b>MINERALISATION</b>					
Conductivité à 25°C	654 µS/cm			200.00	1100.00
<b>PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES</b>					
Ammonium (en NH <sub>4</sub> )	<0.050 mg/L				0.10
Nitrates (en NO <sub>3</sub> )	13 mg/L		50.00		
<b>PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES</b>					
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	<1 n/mL				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	<1 n/mL				
Bactéries coliformes /100ml-MS	<1 n/(100mL)				0
Entérocoques /100ml-MS	<1 n/(100mL)		0.00		
Escherichia coli /100ml - MF	<1 n/(100mL)		0.00		

**Conclusion sanitaire ( Prélèvement N° : 00138366)**

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

le Technicien Sanitaire  
et de Sécurité Sanitaire en Chef



**Christian GRENECHE**