

Alençon, le 1 août 2023

Affaire suivie par Christian Grenèche

mail : christian.greneche@ars.sante.fr

tél : 02 33 80 83 02

MONSIEUR LE MAIRE
COMMUNE VAL-AU-PERCHE
MAIRIE

61260 VAL-AU-PERCHE

PSV - Type d'eau T

Affichage obligatoire sur des panneaux visibles des usagers en Mairie

Ces analyses sont consultables sur <http://www.eaupotable.sante.gouv.fr>

SIAEP DU PERCHE SUD 3

Prélèvement 00140485
Unité de gestion 0263 SIAEP DU PERCHE SUD 3
Installation UDI 000420 SAINT GERMAIN DE LA COUDRE
Point de surveillance S 0000000653 PC1 L'HERMITIERE
Localisation exacte Les Tasseaux, robinet cuisine
Commune VAL-AU-PERCHE

Prélevé le : jeudi 27 juillet 2023 à 09h01

par : CHRISTOPHE ALLOY (LABORATOIRE)

Type visite : D2

Mesures de terrain

Température de l'eau
Chlore libre
Chlore total

Résultats

19 °C
<0,05 mg(Cl2)/L
<0,05 mg(Cl2)/L

Limite de qualité

inférieure supérieure

Référence de qualité

inférieure supérieure

25,00

Analyse laboratoire

Analyse effectuée par : LABEO ORNE 6102

Type de l'analyse : CVM

Code SISE de l'analyse : 00147889

Référence laboratoire : O.2023.9279-1-1

Résultats

1.6 µa/L

Limite de qualité

inférieure supérieure

référence de qualité

inférieure supérieure

0.50

COMPOSES ORGANOHALOGENES VOLATILS

Chlorure de vinyl monomère

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00140485)

Eau d'alimentation non conforme aux limites de qualité en vigueur en raison de la teneur en chlorure de vinyle monomère qui est supérieure à la valeur limite maximale fixée à 0,5 µg/L. Cette teneur en chlorure de vinyle monomère ne vaut que pour le secteur de "Les Tasseaux" commune déléguée de l'Hermitière. Cette valeur n'est pas représentative de la qualité de l'eau pour l'ensemble des consommateurs du réseau de distribution. Des mesures correctives nécessaires au rétablissement et au maintien de la qualité de l'eau distribuée devront être réalisées.

le Technicien Sanitaire
et de Sécurité Sanitaire en Chef
Christian GRENECHE

