Agence Régionale de Santé Normandie

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Alençon, le 12 février 2024

Affaire suivie par Nathalie SICOT

mail : nathalie.sicot@ars.sante.fr

tél : 02 33 80 83 29

MONSIEUR LE MAIRE
COMMUNE VAL-AU-PERCHE
MAIRIE

61260 VAL-AU-PERCHE

PSV - Type d'eau T

Affichage obligatoire sur des panneaux visibles des usagers en Mairie

Ces analyses sont consultables sur http://www.eaupotable.sante.gouv.fr

SIAEP DU PERCHE SUD 3

Prélèvement 00142481
Unité de gestion 0263 SIAEP DU PERCHE SUD 3
Installation **UDI** **000420** **SAINT GERMAIN DE LA COUDRE**
Point de surveillance S 0000000653 PC1 L'HERMITIERE
Localisation exacte les gasseaux cuisine
Commune VAL-AU-PERCHE

Prélevé le : **mercredi 07 février 2024 à 12h51**
par : LAURENT HUE
Type visite : D2

Mesures de terrain

	Résultats		Limite de qualité		Référence de qualité	
			inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
Température de l'eau	9	°C				25,00
Chlore libre	0,36	mg(Cl2)/L				
Chlore total	0,39	mg(Cl2)/L				

Analyse laboratoire

Analyse effectuée par : LABEO ORNE 6102
Type del'analyse : CVM Code SISE de l'analyse : 00149883 Référence laboratoire : O.2024.1797-1-1

	Résultats		Limite de qualité		référence de qualité	
			inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
COMPOSES ORGANOHALOGENES VOLATILS						
Chlorure de vinyl monomère	<0,050	µg/L		0,50		

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00142481)

Eau d'alimentation conforme à la limite de qualité maximale en vigueur pour le paramètre chlorure de vinyle monomère fixée à 0,5 µg/L. Cette valeur concerne le lieu exact du prélèvement et n'est pas représentative de la qualité de l'eau pour l'ensemble des consommateurs du réseau de distribution.

le Technicien Sanitaire
et de Sécurité Sanitaire en Chef
Nathalie SICOT