

Alençon, le 15 avril 2024

Affaire suivie par Romain Bonneric

mail : [romain.bonneric@ars.sante.fr](mailto:romain.bonneric@ars.sante.fr)

tél : 07 61 16 19 41

MONSIEUR LE MAIRE  
COMMUNE VAL-AU-PERCHE  
MAIRIE

61260 VAL-AU-PERCHE

PSV - Type d'eau T1 **Affichage obligatoire sur des panneaux visibles des usagers en Mairie**

Ces analyses sont consultables sur <http://www.eaupotable.sante.gouv.fr>

**SIAEP DU BASSIN DE L'HUISNE**

Prélèvement 00143045  
Unité de gestion 0221 SIAEP DU BASSIN DE L'HUISNE  
Installation TTP 000598 STATION PECHERIE  
Point de surveillance P 0000000628 SORTIE STATION PECHERIE  
Localisation exacte ROBINET EXTERIEUR EAU TRAITÉE  
Commune VAL-AU-PERCHE

Prélevé le : mardi 02 avril 2024 à 10h25

par : CHRISTOPHE ALLOY (LABORATOIRE)

Type visite : P2

**Mesures de terrain**

**Résultats**

**Limite de qualité**

**Référence de qualité**

inférieure supérieure

inférieure supérieure

**Analyse laboratoire**

Analyse effectuée par : LABEO ORNE

6102

Type d'analyse : METC1

Code SISE de l'analyse : 00150446

Référence laboratoire : O.2024.5736-2-1

**Résultats**

**Limite de qualité**

**référence de qualité**

inférieure supérieure

inférieure supérieure

**MÉTABOLITES DONT LA PERTINENCE N'A PAS ÉTÉ CARACTÉRISÉE**

Chlorothalonil-4-hydroxy

<0,020 µg/L

0,10

Chlorothalonil R417888

0,038 µg/L

0,10

Terbutylazine métabolite LM6

<0,020 µg/L

0,10

**MÉTABOLITES PERTINENTS**

Chlorothalonil R471811

**0,591** µg/L

0,10

**Conclusion sanitaire ( Prélèvement N° : 00143045)**

Eau d'alimentation non conforme aux exigences de qualité fixées pour le "chlorothalonil R471811". La concentration mesurée dans le cadre du contrôle renforcé est inférieure à la valeur sanitaire transitoire définie par précaution par le ministère de la santé. L'eau peut être consommée sans restriction d'usage.

le Technicien Sanitaire  
et de Sécurité Sanitaire  
Romain BONNERIC