

Alençon, le 19 juin 2026

Affaire suivie par Romain Bonneric

mail : ars-normandie-ud61-eau@ars.sante.fr

tél : 02.50.28.74.30

MONSIEUR LE MAIRE
COMMUNE VAL-AU-PERCHE
MAIRIE

61260 VAL-AU-PERCHE

PSV - Tvrne d'eau T

Affichage obligatoire sur des panneaux visibles des usagers en Mairie

Ces analyses sont consultables sur <http://www.eaupotable.sante.gouv.fr>

SIAEP DU BASSIN DE L'HUISNE

Prélèvement 00150263
Unité de gestion 0221 SIAEP DU BASSIN DE L'HUISNE
Installation UDI 000326 VAL AU PERCHE (PECHERIE)
Point de surveillance P 0000000299 PC1 LE THEIL
Localisation exacte le bourg la poste robinet extérieur
Commune VAL-AU-PERCHE

Prélevé le : jeudi 11 juin 2026 à 10h15

par : LAURENT HUE

Type visite : BB

Mesures de terrain

Résultats

Limite de qualité

Référence de qualité

inférieure supérieure

inférieure supérieure

Analyse laboratoire

Analyse effectuée par : LABEO ORNE
Type de l'analyse : BMT

6102
Code SISE de l'analyse : 00157659

Référence laboratoire : O.2026.12374-1-1

Résultats

Limite de qualité

référence de qualité

inférieure supérieure

inférieure supérieure

inférieure supérieure

inférieure supérieure

OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS M.

Cuivre	0,024	mg(Cu)/L		2,00		1,00
Nickel	<1,0	µg/L		20,00		
Plomb	1,0	µg/L		10,00		

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00150263)

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. Les teneurs en plomb, cuivre et nickel ne valent que pour le point d'utilisation où elles ont été respectivement mesurées. Compte tenu de l'influence du réseau de distribution (réseau intérieur et éventuellement branchement public) sur la dissolution des métaux, ces valeurs ne sont pas représentatives de la qualité de l'eau pour l'ensemble des consommateurs du réseau de distribution.

Pour le Directeur général de l'Agence Régionale de Santé,
l'Ingénieur du Génie Sanitaire,

Signé
Sandrine SAILLARD