

Alençon, le 30 juin 2026

Affaire suivie par Romain Bonneric

mail : ars-normandie-ud61-eau@ars.sante.fr

tél : 02.50.28.74.30

MONSIEUR LE MAIRE
COMMUNE VAL-AU-PERCHE
MAIRIE

61260 VAL-AU-PERCHE

PSV - Tvrne d'eat T

Affichage obligatoire sur des panneaux visibles des usagers en Mairie

Ces analyses sont consultables sur <http://www.eaupotable.sante.gouv.fr>

SIAEP DU BASSIN DE L'HUISNE

Prélèvement 00150404
Unité de gestion 0221 SIAEP DU BASSIN DE L'HUISNE
Installation UDI 000522 VAL AU PERCHE (COSTIERS)
Point de surveillance S 0000000870 PC1 LA ROUGE
Localisation exacte La Montguerrière, rob sanitaire débarras
Commune VAL-AU-PERCHE

Prélevé le : mardi 23 juin 2026 à 10h00

par : LEVACHER RICHARD

Type visite : BB

Mesures de terrain

Température de l'eau

Chlore libre

Chlore total

Résultats

24	°C
0,12	mg(Cl2)/L
0,21	mg(Cl2)/L

Limite de qualité

inférieure	supérieure

Référence de qualité

inférieure	supérieure
	25,00

Analyse laboratoire

Analyse effectuée par : LABEO ORNE
Tvne de l'analyse : CVM

6102
Code SISE de l'analyse : 00157800

Référence laboratoire : O.2026.12748-5-1

Résultats

Limite de qualité

référence de qualité

inférieure	supérieure	inférieure	supérieure

COMPOSES ORGANOHALOGENES VOLATILS

Chlorure de vinyl monomère

2,7 µg/L

0,50

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00150404)

Eau d'alimentation non conforme aux limites de qualité en vigueur en raison de la teneur en chlorure de vinyle monomère qui est supérieure à la valeur limite maximale fixée à 0,5 µg/L. Cette teneur en chlorure de vinyle monomère ne vaut que pour le secteur de "Montguerrière" commune déléguée de La Rouge. Cette valeur n'est pas représentative de la qualité de l'eau pour l'ensemble des consommateurs du réseau de distribution. Des mesures correctives nécessaires au rétablissement et au maintien de la qualité de l'eau distribuée ont été demandées.

Pour le Directeur général de l'Agence Régionale de Santé,
l'Ingénieur du Génie Sanitaire,

Signé
Sandrine SAILLARD